


WASSERVERSORGUNG FISCHENTHAL

Gemeinde Fischenthal

Kanton Zürich

Reservoir Würz UV-Anlage

Situation 1:100



Ausführungsplan

Blatt D18	Datum	05.04.2018	Gez.	il	Änderungen		Datum / gez.
					a	d	
Plan Nr. 2014/180-07	Format	63/30	Gepr.	Nu	b	e	
					c	f	

Hetzer, Jäckli und Partner AG

Ingenieure SIA

Turbinenweg 5 Postfach 8610 Uster
Tel. +41 44 986 36 66 info@hjp-ag.ch

PE Druckrohre MRS 100, S5, ND 16 bar
ø 75/61.4 mm

Legende

- Wasserleitung
- best. Wasserleitung
- - - best. Elektr. Kabel
- · - · - best. Telefonkabel
- · · · - best. TV Leitung
- · · · · best. Gasleitung
- - - - - best. Kanalisation

Reservoir Würz

BR = 127 m³ LR = 129 m³
Wsp. 817.94 m ü.M.



955
Jörg u. Monika Thomen(-Näf)
Hörnelalde 5
8636 Wald ZH

Quelle Reinsberg

Res. + Stufen-Pw. Würz

BR=127m³ + LR=129m³
Wsp. 817.94 m.ü.M.
300 l/min 18.0 kW

3685
Roland Rüegg

54 28 (1967)
Et 150/18

820
WVG Fischenthal

819
Hansulrich Stettler

