

WASSERVERSORGUNG FISCHENTHAL

Gemeinde Wald
Kanton Zürich

Leitungersatz Riedstrasse

Situation 1:500



Ausführungsplan

Blatt C26	Datum	13.01.2020	Gez.	il	Änderungen		Datum / gez.	
					a	d		
Plan Nr. 2018/105-05	Format	63/30	Gepr.	Nu	b	e		
					c	f		

Hetzler, Jäckli und Partner AG

Ingenieure SIA

Turbinenweg 5 8610 Uster
Tel. +41 44 986 36 66 info@hjp-ag.ch

Bezugsrahmen

Landesvermessung LV95

DUC Guss Steckmuffenrohre K9 WILD ZMU

Ø 125 mm

PE Druckrohre MRS 100, S5, ND 16 bar

mit GEROfit-Schutzmantel

Ø 50/40.8 mm

Ø G 125 mm L = 23 m
Ø PE 50 mm L = 99 m

Reservoir Leeberg

BR = 200 m³ LR = 250 m³
Wsp. 843.00 m ü.M.

