

WASSERVERSORGUNG FISCHENTHAL

Gemeinde Wald

Kanton Zürich

Leitungersatz Riedstrasse

Detail



Ausführungsplan

Blatt C29	Datum	13.01.2020	Gez.	il	Änderungen Datum / gez.	
					a	d
Plan Nr. 2018/105-06	Format	63/30	Gepr.	Nu	b	e
					c	f

Hetzer, Jäckli und Partner AG

Ingenieure SIA

Turbinenweg 5 8610 Uster
Tel. +41 44 986 36 66 info@hjp-ag.ch

DUC Guss Steckmuffenrohre K9 WILD ZMU

Ø 125 mm

PE Druckrohre MRS 100, S5, ND 16 bar

mit GEROfit-Schutzmantel

Ø 50/40.8 mm

LEGENDE

- Elektroschweissmuffe
- PE Steckmuffe
- Spiegelschweissung
- Schraubmuffen
- Steckmuffen
- Schubsicherung

